

平成28年(2016年)6月 1日

防火保安協会会員各位

西宮市消防局予防課長

リコール製品(東芝製エアコン)注意喚起について(依頼)

青葉若葉の候 貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。

平素は当市消防行政に格別のご配意頂き誠に有難うございます。

さて、東芝キャリア株式会社より裏面のとおり注意喚起依頼がありましたので、貴管理施設において設置していないか確認をお願いします。

もし、該当製品が見つかりましたら、別添チラシの連絡先あて連絡をお願いします。

なお、過去に西宮市内でも当該機種からの火災事例がありました。

以 上

引き続き この東芝製エアコンを捜しています

下記商品をご使用のお客様は今一度ご確認ください

すでに点検がお済みのお客様はご連絡の必要はありませんので、安心してご使用ください。

■対象機種

大清快LDRシリーズ
(1998年9月～2000年6月製造)



機種名表示箇所 (側面)

大清快YDRシリーズ・ハウジング・石油・ガス・業務用
(1999年9月～2002年1月製造)



機種名表示箇所 (下面)

エアコン室内ファンを回転させるモーターリード線接続部分から、ごくまれに発煙発火する可能性があり
2004年8月20日に新聞紙上にて告知し、無償点検・修理を行っております。

家庭用ルームエアコン (LDR シリーズ)

RAS-225LDR	RAS-255LDR
RAS-285LDR	RAS-325LDR
RAS-406LDR	RAS-506LDR
RAS-255LDR-D	RAS-285LDR-D
RAS-406LDR-D	RAS-255LDR-G
RAS-285LDR-G	RAS-2559SDR
RAS-2859SDR	RAS-4069SDR
RAS-V285DR	

家庭用ルームエアコン (YDR シリーズ)

RAS-225YDR	RAS-255YDR
RAS-285YDR	RAS-325YDR
RAS-405YDR	RAS-406YDR
RAS-506YDR	RAS-255YDR-D
RAS-285YDR-D	RAS-406YDR-D
RAS-V285DR3	RAS-2833D-I

ハウジングエアコン

HAS-M221FDR1	HAS-M281FDR1
--------------	--------------

石油エアコン

RAK-285DR3	RAK-405DR3
------------	------------

ガスエアコン

RAG-283KE	RAG-323KE
RAG-403KEJ	

業務用エアコン

SIK-J500AX	SIK-J630AX
SIK-P500HX	SIK-P630HX

弊社ホームページでもお知らせしています

東芝キャリア

検索



■ご連絡窓口

東芝キャリア株式会社 安全サービス推進室
〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地

フリーダイヤル (通話料無料)

専用TEL: 0120-444-899

専用FAX: 0120-445-175

受付時間 9:00～18:00 (土・日・祝日・年末年始は除く)

ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。謹んで深くお詫び申し上げます。

ご連絡いただくお客様の個人情報は本件の点検修理のためにのみ利用し管理いたします。

なお、これらの業務に携わる協力会社にはお客様の個人情報を開示することがありますが弊社と同等の管理を行わせています。